



WG: KBD - Luftbildauswertung für Bauabschnitt Aldekerk Süd - Mara

Can Greven An: Mara van Bergen

12.07.2022 16:19

Hi Mara,

anbei die Auswertung des KBD.

Gruß
Can

Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister
Fachbereich III
Webermarkt 9, 47647 Kerken
Tel.: 02833/922-175 Fax: 02833/922- 123
mail: can.greven@kerken.de

Gemeinde Kerken		
13. Juli 2022		
BBM	FB1	FB2
FB3	FB4	FB5

S.R.

----- Weitergeleitet von Can Greven/Kerken/DE am 12.07.2022 16:15 -----

Von: "KBD" <KBD@brd.nrw.de>
An: "Can.Greven@kerken.de" <Can.Greven@kerken.de>
Datum: 12.07.2022 16:09
Betreff: KBD - Luftbildauswertung für Bauabschnitt Aldekerk Süd - Mara

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten am 14.06.2022 für das Objekt Bauabschnitt Aldekerk Süd - Mara unter ihrem Aktenzeichen FB III - Grev einen Antrag auf Luftbildauswertung gestellt. Hiermit übersende ich Ihnen das Ergebnis der Luftbildauswertung.

Der Vorgang wird bei mir unter dem Aktenzeichen 22.5-3-5154028-260/22 geführt. Ich bitte Sie, bei zukünftigen Schriftwechsel dieses Aktenzeichen immer anzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Mandelkow

Dienstgebäude:

Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf

Postanschrift:

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 22.5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst
Postfach 30 08 65
40408 Düsseldorf

Telefon : +49 (0)211 475-9710



5154028-260-22.pdf 5154028-260-22_Karte.pdf



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister
Fachbereich Bürgerservice
Dionysiusplatz 4
47647 Kerken

Datum: 12.07.2022

Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5154028-260/22
bei Antwort bitte angeben

Kampfmittelbeseitigungsdienst / Luftbildauswertung

Kerken, Bauabschnitt Aldekerk Süd - Mara

Lars Mandelkow

Zimmer: 117

Telefon:

0211 4759710

Telefax:

0211 475-9040

kbd@brd.nrw.de

Ihr Schreiben vom 14.06.2022, Az.: FB III - Grev

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf einen konkreten, in der beigefügten Karte dargestellten Verdacht auf Kampfmittel. **Ich empfehle die Überprüfung der Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Laufgraben, Panzergraben und militärische Anlage), sofern diese nicht vollständig innerhalb der geräumten Fläche liegen.** Eine darüber hinausgehende Untersuchung auf Kampfmittel ist nicht erforderlich. Die Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung.

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländenniveau von 1945 abzuschleifen.

Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Bohrlochdetektion. Beachten Sie in diesem Fall den Leitfaden auf unserer Internetseite.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage.

Im Auftrag
gez. Mandelkow

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Mündelheimer Weg 51

40472 Düsseldorf

Telefon: 0211 475-0

Telefax: 0211 475-9040

poststelle@brd.nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

DB bis D-Flughafen,



Buslinie 729 - Theodor-Heuss-


Brücke

Haltestelle:

Mündelheimer Weg

Fußweg ca. 3 min



Bezirksregierung Düsseldorf 













Aktenzeichen :
22.5-3-5154028-260/22

Maßstab : 1:2.000
Datum : 12.07.2022

Diese Karte darf nur gemeinsam mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende

-  ausgewertete Fläche(n)
-  Blindgängerverdacht
-  geräumte Blindgänger
-  militärische Anlage
-  Laufgraben
-  Panzergraben
-  Schützenloch
-  Stellung
-  Detektion nicht möglich
-  geräumte Fläche
-  Überprüfung der zu überbauenden Flächen ist nicht erforderlich
-  Überprüfung der zu überbauenden Flächen wird empfohlen